

Bericht für den Gast



Historisches Kupferbergwerk Fischbach

Historisches Kupferbergwerk Fischbach

Anschrift

Hosenbachstraße
55743 Fischbach

Kontaktdaten

Tel.: +49 (0)6784 / 2304

E-Mail: info@besucherbergwerk-fischbach.de

Web: www.besucherbergwerk-fischbach.de

Prüfergebnis

Das **Historische Kupferbergwerk Fischbach** wurde am 18.01.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“


barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

barrierefrei für Rollstuhlfahrer

teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung

teilweise barrierefrei für blinde Menschen

barrierefrei für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2018 bis Mai 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer“**.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis






Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
Teilergebnisse:						
Parken	✓	✓	✓	✓		
Eingang	✓	✓	✓	✓		
Rezeption/Kasse und Shop	✓	✓	✓	✓		
Historischer Stollen	✓	✓	✓	✓		
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	✓	✓		

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 550 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist ca. 13 m lang und leicht begeh- und befahrbar.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Einrichtungen und Räume sind stufenlos erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Rezeptions-/Kassentresen ist an der niedrigsten Stelle 79 cm hoch und an der höchsten Stelle 114 cm.
- Der Stollen ist auf einer Gesamtlänge von ca. 120 m begehbar. Der Weg ist erschütterungsarm, mindestens 120 cm breit und hat einen durchgehenden Handlauf. Sitzgelegenheiten sind vorhanden.
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig. Die gesamte Route ist stufenlos befahrbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe) betragen:
 - an der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm,
 - rechts und links neben dem WC 95 cm x 72 cm.
- Beidseitig des WCs gibt es hochklappbare Haltegriffe.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen Alarm.
- Der Stollen ist auf einer Gesamtlänge von ca. 120 m begehbar. Die Informationstafeln sind bebildert und in leichter Sprache geschrieben.
- Es werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung, jedoch keine für gehörlose Menschen angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen**“.
Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang zur Kasse ist visuell kontrastreich gestaltet, aber nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Der Außenweg zum historischen Stollen ist visuell kontrastreich gepflastert, hat jedoch keine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Räume und Wege, auch im Stollen, sind gut beleuchtet.
- Der Stollen ist auf einer Gesamtlänge von ca. 120 m begehbar. Der Weg ist mindestens 120 cm breit und hat einen durchgehenden Handlauf. Der Handlauf ist in Richtung Ausgang mit Pfeilen und entsprechender Markierung in Brailleschrift versehen.
- Die Informationstafeln sind in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet und mit Braille-Schrift unterlegt. Im Außenbereich befindet sich zudem ein taktil erfassbarer Übersichtsplan mit Brailleschrift. Im Stollen sind zudem besondere Stellen zum Ertasten vorgesehen (Steinformation, altes Werkzeug, etc.).
- Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig. Während der Führungen werden Exponate zum Tasten integriert.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**“.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Bergwerks sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist immer in Sichtweite.
- Der Stollen ist auf einer Gesamtlänge von ca. 120 m begehbar. Es gibt einen durchgehenden Handlauf. Die Informationstafeln sind bebildert und in leichter Sprache geschrieben.
- Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in leichter Sprache angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig.