



# Bericht für den Gast



Globus SB-Warenhaus und Restaurant

## Globus SB-Warenhaus und Restaurant

Anschrift  
Zwischen Wasser 13  
55743 Idar-Oberstein

Kontaktdaten  
Tel.: 06784 / 80-0  
Fax: 06784 / 80-221  
Web: [www.globus.de](http://www.globus.de)

# Prüfergebnis

Das **Globus SB-Warenhaus und Restaurant** wurde am 26.10.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2018 bis Februar 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft –barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Verkaufsraum im Erdgeschoss	✓	✓	✓	✓	
Verkaufsraum im Obergeschoss	✓	✓	✓	-	Rollgleite oder Warenaufzug nur in Begleitung von Mitarbeitern zu benutzen
Kasse	✓	✓	✓	✓	
Restaurant	✓	✓	✓	✓	
WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	✓	-	u. a. Waschbecken nur eingeschränkt unterfahrbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen fünf gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 550 cm; Entfernung zum Eingang ca. 30 m).
- Vom Parkplatz gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufenlos (Türschwelle von 1 cm).
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Rollgleite bzw. Warenaufzug erreichbar.
- Rollator-Nutzer und Rollstuhlfahrer dürfen die „Rollgleite“ (Laufband) nur mit Begleitperson nutzen. Die Mitarbeiter der Marktes sind gern behilflich.
- Alternativ kann der Warenaufzug in Begleitung eines Mitarbeiters genutzt werden. Die Aufzugskabine ist 300 cm x 400 cm groß (Breite x Tiefe).
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 88 cm breit.
- Es gibt zwei Kassen für Menschen mit Behinderung. Sie sind 85 cm bzw. 90 cm hoch, der Kassendurchgang ist 125 cm breit.
- Im Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollator

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe) betragen:
  - an der Tür 150 cm x 150 cm,
  - vor dem WC und dem Waschbecken 160 cm x 145 cm,
  - links neben dem WC 114 cm x 70 cm, rechts 93 cm x 70 cm.
- Rechts und links vom WC gibt es hochklappbare Haltegriff.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm erscheint ein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Der Warenaufzug (alternativ zur Rollgleite) kann nur in Begleitung eines Mitarbeiters genutzt werden.
- Im Restaurant sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.



- Der Warenaufzug (alternativ zur Rollgleite) kann nur in Begleitung eines Mitarbeiters genutzt werden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind teilweise mit Piktogrammen dargestellt (Wegweiser).